



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 09/06-A219-Z1

Prüfung von Drückergarnituren nach DIN EN 1906 „Schlösser und Baubeschläge, Türdrücker und Türkäufe, Anforderung und Prüfverfahren“

**Antragsteller** Häfele GmbH & Co. Beschlagtechnik  
 Adolf Häfele-Straße 1  
 D-72202 Nagold

**Bauart** Rosetten - Garnituren mit Federvorspannung bestehend aus Edelstahl-Deckrosetten mit Kunststoff-Unterrosetten, zwei Verschraubungen Ø 4 mm, Drückerlagerung drehbar-fest, Ausführungen als Drücker / Drücker oder Drücker / Knauf mit 8 mm Vierkant, sowie Rosette mit Profilzylinderlochung PZ oder Buntbartlochung BB



**Produktbezeichnung** Modelle Sofa, Saria, Sandra  
 Kombination der Art.Nr. siehe „Anlage zu Prüfzeugnis Nr 09/06-A219-Z1.“

**Klassifizierung** Rosetten - Garnituren obiger Bauart können gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 09/06-A219-G1 vom 30.06.2009 nach DIN EN 1906 : 2002-05 „Schlösser und Baubeschläge, Türdrücker und Türkäufe, Anforderung und Prüfverfahren“ wie folgt klassifiziert werden:

Benutzer-kategorie	Dauer-haftigkeit	Türmasse	Feuerbe-ständigkeit	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Einbruch-sicherheit	Ausführ-ungsart
2	6	-	0	0	3	0	B


Rosetten - Garnituren obiger Bauart sind hinsichtlich der erforderlichen Durchbrüche und Anschlussmaße ausgelegt auf Einsteckschlösser nach DIN 18251-1 bzw. Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251-3 mit Profilzylinder nach DIN 18252.

**Gültigkeitsdauer** Laufzeit DIN EN 1906 Ausgabe Mai 2002

  
 Dipl.-Ing.(FH) Arno Urban  
 Stellvertretender Institutsleiter



30.06.2009


  
 Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Sachbearbeiter

- Montageanleitung ist Bestandteil der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 05/03-A020-G1 vom 30.06.2009

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 Lackermannweg 24  
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)  
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban  
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim  
 Bankleitzahl 711 500 00  
 Kontonummer 500 556 741  
 Steuer-Nr. 156/172/13009  
 USt-IdNr. DE245353602



Anlage zu Prüfzeugnis Nr 09/06-A219-Z1

## ZT-Drückergarnituren, Sofea, Saria und Sandra

Zulässige Kombination:

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Modell Namen
ZT-Drücker/Ros. Garn., ohne Schlüsselrosetten		
ZT-Drücker/Ros. Garn., BB	902.91.230	Sofea
ZT-Drücker/Ros. Garn., PZ	902.92.230	Sofea
Bad-Drücker/Ros.Garn., WC Riegel 8mm	902.93.230	Sofea
Wechsel/Ros. Garn., DIN links	902.95.230	Sofea
Wechsel/Ros. Garn., DIN rechts	902.96.230	Sofea
ZT-Drücker/Ros. Garn., ohne Schlüsselrosetten		
ZT-Drücker/Ros. Garn., BB	902.91.240	Saria
ZT-Drücker/Ros. Garn., PZ	902.92.240	Saria
Bad-Drücker/Ros.Garn., WC Riegel 8mm	902.93.240	Saria
Wechsel/Ros. Garn., DIN links	902.95.240	Saria
Wechsel/Ros. Garn., DIN rechts	902.96.240	Saria
ZT-Drücker/Ros. Garn., ohne Schlüsselrosetten		
ZT-Drücker/Ros. Garn., BB	902.91.220	Sandra
ZT-Drücker/Ros. Garn., PZ	902.92.220	Sandra
Bad-Drücker/Ros.Garn., WC Riegel 8mm	902.93.220	Sandra
Wechsel/Ros. Garn., DIN links	902.95.220	Sandra
Wechsel/Ros. Garn., DIN rechts	902.96.220	Sandra